

Pococí, 5 de octubre de 2022

CSP-133-2022

Lic. Ronal Quiros
 Contratación Pública

Asunto: Recomendación de contratación. Mejoras Acueducto El Rotulo
 2022CD-000175-0032000702

Para el proceso de contratación indicado en el asunto, indico lo siguiente:

1. Resultado de la evaluación según criterios establecidos:

Tipo cambio 635.43 BCCR 5 oct

Valoración Económica						
Empresas oferentes	Columna1	Monto Ofertado	Precio	Empresa local	Sustentabilidad	Total
Puntajes Maximos	Monto en dolares	Monto Ofertado	80,00	10,00	10,00	100,00
VIDA EN LA TIERRA SOCIEDAD ANONIMA	\$6 833,33	€4 342 102,88	80,00	0,00	0,00	80,00
El colono		€4 399 885,00	78,95	10,00	0,00	88,95
Mejor Precio		€4 963 336,00	69,99	10,00	0,00	79,99

2. Empresa recomendada para adjudicación por ser la mejor oferta:
 almacén El Colono Sociedad Anónima.

3. Se debe bajar la cantidad de material mineral a adquirir, debido a que no alcanza a comprar la totalidad con el monto presupuestado. Además se solicita aumentar algunas cantidades de material plástico a adquirir, para brindar un mayor beneficio, ya que el monto presupuestado y el tipo de obra lo permite. El ajuste es el siguiente:

línea	Detalle	Unidad	Cantidad	Precio/u	Total
1	ARENA SILICA RECUBIERTA DE DIÓXIDO DE MANGANESO, CERTIFICACIÓN NSF 61, GRAVEDAD ESPECIFICA 2,4, TAMAÑO EFECTIVO 0,30 - 0,35 mm, COEFICIENTE UNIFORMIDAD 1,60, PRESENTACIÓN SACO 0,014 m3 (0,5 ft3) Marca GreenSand Plus Modelo GreenSand Plus	un	56	51000	¢2 856 000,00
4	CODO PVC LISO, DIÁMETRO DE 76,2 mm, (3 Pulg) DE 90°, CÉDULA SCH-40, PARA AGUA POTABLE	un	11	¢5 000,00	¢55 000,00
5	TUBO PLÁSTICO PVC, 76,2 mm (3 Pulg.), SDR 17, SISTEMA RIEBER, 6 m LARGO	un	23	¢29 850,00	¢686 550,00

4. Se recomienda adjudicar el monto de ¢4 248 185,00, según los siguientes rubros:

Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	¢ 3 372 000,00
Materiales y Productos de plástico	¢ 876 185,00
Total	¢ 4 248 185,00

5. Los demás requisitos o aspectos técnico – legales no evaluados en este documento, establecidos en el cartel por el departamento de Contratación Pública, no forman parte de este análisis. En caso de algún incumplimiento, aplicar lo que indique la norma.

Agradeciendo la atención, me despido:

Ing. Brandon Agüero Maroto, MSc.
 Área de Servicios Públicos



C. Expediente técnico digital.